水 質 検 査 結 果 書

2023年8月22日

南丹市上下水道部上水道課　　様

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

2023年8月7日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2023年8月7日　11時56分	種別	上水道　(浄水)
採水地点	八木町 神吉 神吉公民館		
天候	曇	採水時の温度	気温　29.2 ℃　水温　28.9 ℃
採水者	鈴木　誠	受付方法	採取

No	検査項目	単位	検査結果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	7.5	200mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
47	pH値		7.43	5.8以上8.6以下
48	味		異常なし	異常でない事
49	臭気		異常なし	異常でない事
50	色度	度	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	mg/L	0.25	管理基準0.1mg/L以上
	以下余白			

判定	上記水質基準項目について基準に適合	検査期日	2023年8月7日　～　2023年8月22日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
備考	細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		

(様式27)