水 質 検 査 結 果 書

2023年11月29日

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

南丹市上下水道部上水道課　様

2023年11月7日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2023年11月7日　13時15分	種別	上水道　(原水)
採水地点	八木町 川東 第1取水井戸		
天候	晴	採水時の温度	気温　－　水温　－
採水者	－	受付方法	収集

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2023年11月7日　～　2023年11月29日
検査方法	平成15年10月10日　健水発第1010001号
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

(様式M)