

水質検査結果書

No. A24040138-001 P. [1/1]
2024年4月23日

南丹市上下水道部上水道課

様

厚生労働大臣(第30号)指定試験機関第30号

一般社団法人

京都微生物研究所



〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江

2024年4月15日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採水日時 2024年4月15日 11時50分 種別 上水道 (浄水)

採水地点 日吉町 田原 和田会議所

天候 晴 採水時の温度 気温 23.9℃ 水温 15.3℃

採水者 津知 雅也 受付方法 採取

No	検査項目	単位	検査結果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
38	塩化物イオン	mg/L	15.3	200mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
47	pH値		7.14	5.8以上8.6以下
48	味		異常なし	異常でない事
49	臭気		異常なし	異常でない事
50	色度	度	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	mg/L	0.40	管理基準0.1mg/L以上
	以下余白			

判定 上記水質基準項目について基準に適合 検査期日 2024年4月15日 ~ 2024年4月23日

検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号

備考 細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。
判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。