2026年2月26日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録 水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

南丹市上下水道課 様

2026年2月13日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2026年2月13日 10時57分	種別	上水道 (原水)
採水地点	園部町 船岡 第3取水井戸		
天候	晴	採水時の温度	気温 7.6 ℃ 水温 9.0 ℃
採水者	鈴木 誠	受付方法	採取

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000007	0.00005mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2026年2月13日 ～ 2026年2月26日
検査方法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
備考	

(様式M)

2026年2月26日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

南丹市上下水道課　様

2026年2月13日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2026年2月13日　11時28分	種別	上水道　(原水)
採水地点	園部町 船岡 着水井		
天候	晴	採水時の温度	気温 9.3 ℃　水温 9.0 ℃
採水者	鈴木 誠	受付方法	採取

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000014	0.00005mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2026年2月13日　～　2026年2月26日
検査方法	平成15年10月10日　健水発第1010001号
備考	

(様式M)