No. A23110092-001 P. [1/1]
2023年11月29日

水 質 検 査 結 果 書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

南丹市上下水道部上水道課 様

2023年11月7日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2023年11月7日 11時10分	種別	上水道 (原水)
採水地点	園部町 船岡 第3取水井戸		
天候	晴	採水時の温度	気温 － 水温 －
採水者	－	受付方法	収集

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2023年11月7日 ～ 2023年11月29日
検査方法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

(様式M)