

水質検査結果書



南丹市上下水道部上水道課 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者：常定 妙江

2025年3月7日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2025年3月7日 13時42分			種 別		上水道 (浄水)				
採 水 地 点		園部町 木崎町 園部北部コミュニティセンター									
天 候		晴			採水時の温度		気 温 6.5 ℃ 水 温 9.5 ℃				
採 水 者 鈴木 誠					受 付 方 法		採取				
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	検出せず	100個/mL以下		遊離残留塩素		mg/L	0.35	管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌			検出せず	検出されないこと		以下余白				
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下						
10	シアニ化物イオン及び塩化シア ン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下						
21	塩素酸		mg/L	0.06未満	0.6mg/L以下						
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下						
23	クロロホルム		mg/L	0.001未満	0.06mg/L以下						
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下						
25	ジフロロクロロメタン		mg/L	0.001	0.1mg/L以下						
26	臭素酸		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下						
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満	0.1mg/L以下						
28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下						
29	フロロジクロロメタン		mg/L	0.001	0.03mg/L以下						
30	フロロホルム		mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下						
31	ホルムアルデヒド*		mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下						
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下						
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下						
38	塩化物イオン		mg/L	6.9	200mg/L以下						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬 度）		mg/L	25.5	300mg/L以下						
40	蒸発残留物		mg/L	54	500mg/L以下						
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)		mg/L	0.4	3mg/L以下						
47	pH値			7.13	5.8以上8.6以下						
48	味			異常なし	異常でない事						
49	臭気			異常なし	異常でない事						
50	色度		度	1未満	5度以下						
51	濁度		度	0.1未満	2度以下						
判 定			上記水質基準項目について基準に適合			検 査 期 日		2025年3月7日 ～ 2025年3月27日			
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号								
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。								