

## 水質検査結果書

厚生労働大臣登録第30号

一般社団法人

京都微生物研究所



〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道課

様

2026年3月3日 当研究所に依頼された試料について行った  
検査結果は下記のとおりです。

| 採水日時 |                   | 2026年3月3日 14時08分  |         | 種別         |      | 上水道 (浄水)         |                        |      |               |
|------|-------------------|---|---------|------------|------|------------------|------------------------|------|---------------|
| 採水地点 |                   | 園部町 大河内 大河内公民館  |         |            |      |                  |                        |      |               |
| 天候   |                   | 雨   |         | 採水時の温度     |      | 気温 11.2℃ 水温 9.2℃ |                        |      |               |
| 採水者  |                   | 鈴木 誠  |         | 受付方法       |      | 採取               |                        |      |               |
| No   | 検査項目              | 単位  | 検査結果    | 水道水質基準     | No   | 検査項目             | 単位                     | 検査結果 | 水道水質基準        |
| 1    | 一般細菌              | 個/mL  | 検出せず    | 100個/mL以下  |      | 遊離残留塩素           | mg/L                   | 0.20 | 管理基準0.1mg/L以上 |
| 2    | 大腸菌               |   | 検出せず    | 検出されないこと   |      | 以下余白             |                        |      |               |
| 9    | 亜硝酸態窒素            | mg/L  | 0.004未満 | 0.04mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L  | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 21   | 塩素酸               | mg/L  | 0.06未満  | 0.6mg/L以下  |      |                  |                        |      |               |
| 22   | クロロ酢酸             | mg/L  | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 23   | クロロホルム            | mg/L  | 0.010   | 0.06mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 24   | ジクロロ酢酸            | mg/L  | 0.006   | 0.03mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 25   | ジブromクロロメタン       | mg/L  | 0.001   | 0.1mg/L以下  |      |                  |                        |      |               |
| 26   | 臭素酸               | mg/L  | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 27   | 総トリハロメタン          | mg/L  | 0.01    | 0.1mg/L以下  |      |                  |                        |      |               |
| 28   | トリクロロ酢酸           | mg/L  | 0.004   | 0.03mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 29   | ブromジクロロメタン       | mg/L  | 0.003   | 0.03mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 30   | ブromホルム           | mg/L  | 0.005未満 | 0.09mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 31   | ホルムアルデヒド          | mg/L  | 0.008未満 | 0.08mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 33   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L  | 0.03    | 0.2mg/L以下  |      |                  |                        |      |               |
| 34   | 鉄及びその化合物          | mg/L  | 0.03未満  | 0.3mg/L以下  |      |                  |                        |      |               |
| 38   | 塩化物イオン            | mg/L  | 4.9     | 200mg/L以下  |      |                  |                        |      |               |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L  | 16.2    | 300mg/L以下  |      |                  |                        |      |               |
| 40   | 蒸発残留物             | mg/L  | 54      | 500mg/L以下  |      |                  |                        |      |               |
| 44   | 非イオン界面活性剤         | mg/L  | 0.005未満 | 0.02mg/L以下 |      |                  |                        |      |               |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L  | 0.6     | 3mg/L以下    |      |                  |                        |      |               |
| 47   | pH値               |   | 7.20    | 5.8以上8.6以下 |      |                  |                        |      |               |
| 48   | 味                 |   | 異常なし    | 異常でない事     |      |                  |                        |      |               |
| 49   | 臭気                |   | 異常なし    | 異常でない事     |      |                  |                        |      |               |
| 50   | 色度                | 度   | 1       | 5度以下       |      |                  |                        |      |               |
| 51   | 濁度                | 度   | 0.1未満   | 2度以下       |      |                  |                        |      |               |
| 判定   |                   | 上記水質基準項目について基準に適合   |         |            | 検査期日 |                  | 2026年3月3日 ~ 2026年3月18日 |      |               |
| 検査方法 |                   | 平成15年厚生労働省告示第261号   |         |            |      |                  |                        |      |               |
| 備考   |                   | 細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。<br>判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |         |            |      |                  |                        |      |               |