検査成績書

No. K2608-00197-001-1
2026年 9月14日

南丹市上下水道部上下水道課　　様

水道法第20条登録検査機関 第171号
建築物飲料水水質検査業登録大阪府5水第11-6号
大阪府大東市三箇4丁目18番18号　TEL:072-874-1783
エスク株式会社 環境測定センター
水質検査部門管理者　菊田　智貴

ご依頼されました試料の検査結果は下記の通りです。

採取場所	船阪浄水場：園部町大河内 大河内公民館						
試料名	上水道（浄水）			遊離残留塩素	0.1未満mg/L		
採取日時	2026年 8月27日　11:20			採取者	エスク株式会社 上田		
水温	26.1℃			受付日	2026年 8月27日		
気温	28.5℃			試験期間	2026年 8月27日 ～ 2026年 9月14日		
天候	曇			—	—		
検査項目	検査結果	単位	基準値	検査項目	検査結果	単位	基準値
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/ml以下				
大腸菌	陰性	—	検出されないこと				
塩化物イオン	4.6	mg/L	200mg/l以下				
有機物（TOCの量）	0.5	mg/L	3mg/l以下				
pH値	7.3	pH	5.8以上8.6以下				
味	異常なし	—	異常でないこと				
臭気	異常なし	—	異常でないこと				
色度	0.6	度	5度以下				
濁度	0.1未満	度	2度以下				
以下余白							

判定　上記の検査項目については、水道法に基づく水質基準に適合する。

備考　上記試験項目及び水質基準は、水道法に基づく水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省告示第261号）による。