2025年7月10日

# 水質検査結果書

厚生労働大臣(登録)水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

南丹市上下水道課　様

2025年7月3日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 2025年7月3日　11時02分 | 種別 | 上水道　(浄水) |
| 採水地点 | 八木町 神吉 神吉公民館 | | |
| 天候 | 晴 | 採水時の温度 | 気温 29.8 ℃　水温 24.8 ℃ |
| 採水者 | 鈴木 誠 | 受付方法 | 採取 |

| No | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水道水質基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 検出せず | 100個/mL以下 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出されないこと |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | mg/L | 9.0 | 200mg/L以下 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満 | 3mg/L以下 |
| 47 | pH値 | | 7.42 | 5.8以上8.6以下 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常でない事 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常でない事 |
| 50 | 色度 | 度 | 1未満 | 5度以下 |
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2度以下 |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.40 | 管理基準0.1mg/L以上 |
| | 以下余白 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 判定 | 上記水質基準項目について基準に適合 | 検査期日 | 2025年7月3日 ～ 2025年7月10日 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | |
| 備考 | 細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。<br>判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 | | |

(様式27)