2025年12月22日

水質検査結果書

南丹市上下水道課　　様

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

2025年12月2日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2025年12月2日　12時00分	種別	上水道　(浄水)
採水地点	八木町　室河原　室河原公民館		
天候	晴	採水時の温度	気温　14.1 ℃　水温　15.7 ℃
採水者	鈴木　誠	受付方法	採取

No	検査項目	単位	検査結果	水道水質基準	No	検査項目	単位	検査結果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下		遊離残留塩素	mg/L	0.25	管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと		以下余白			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下					
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6mg/L以下					
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下					
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.06mg/L以下					
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下					
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.1mg/L以下					
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.01未満	0.1mg/L以下					
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下					
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.03mg/L以下					
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下					
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下					
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下					
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	8.3	200mg/L以下					
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	41.2	300mg/L以下					
40	蒸発残留物	mg/L	85	500mg/L以下					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3mg/L以下					
47	pH値		6.48	5.8以上8.6以下					
48	味		異常なし	異常でない事					
49	臭気		異常なし	異常でない事					
50	色度	度	1未満	5度以下					
51	濁度	度	0.1未満	2度以下					

判定	上記水質基準項目について基準に適合	検査期日	2025年12月2日　～　2025年12月22日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
備考	細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		

(様式54)