

水質検査結果書

厚生労働大臣(厚生労働省)検定機関第30号
一般社団法人

京都微生物研究所



〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課 様

2023年5月17日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2023年5月17日 12時14分	種別	上水道 (浄水)	
採水地点	日吉町 畑郷 第3分団第3部消防詰所			
天候	晴	採水時の温度	気温 30.1℃	水温 16.2℃
採水者	津知 雅也	受付方法	採取	
No	検査項目	単位	検査結果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
38	塩化物イオン	mg/L	4.7	200mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下
47	pH値		7.09	5.8以上8.6以下
48	味		異常なし	異常でない事
49	臭気		異常なし	異常でない事
50	色度	度	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	mg/L	0.25	管理基準0.1mg/L以上
	以下余白			
判定	上記水質基準項目について基準に適合			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
備考	細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。			
	検査期日	2023年5月17日 ~ 2023年5月25日		