2024年11月14日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

南丹市上下水道部上水道課　様

2024年10月17日　当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2024年10月17日　10時20分	種別	上水道　(原水)
採水地点	日吉町 佐々江浄水場		
天候	晴	採水時の温度	気温　23.2 ℃　水温　20.2 ℃
採水者	津知　雅也	受付方法	採取

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2024年10月17日　～　2024年11月14日
検査方法	平成15年10月10日　健水発第1010001号
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

(様式M)