2025年7月28日

# 水質検査結果書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

南丹市上下水道課　様

2025年7月16日　当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 2025年7月16日　12時00分 | 種別 | 上水道　(浄水) |
| 採水地点 | 日吉町 胡麻 第3分団第2部消防詰所 | | |
| 天候 | 晴 | 採水時の温度 | 気温 31.8 ℃　水温 27.8 ℃ |
| 採水者 | 津知 雅也 | 受付方法 | 採取 |

| No | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水道水質基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 検出せず | 100個/mL以下 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出されないこと |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | mg/L | 5.0 | 200mg/L以下 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 3mg/L以下 |
| 47 | pH値 | | 7.04 | 5.8以上8.6以下 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常でない事 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常でない事 |
| 50 | 色度 | 度 | 1未満 | 5度以下 |
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2度以下 |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.40 | 管理基準0.1mg/L以上 |
| | 以下余白 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 判定 | 上記水質基準項目について基準に適合 | 検査期日 | 2025年7月16日 ～ 2025年7月28日 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | |
| 備考 | 細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。<br>判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 | | |

(様式27)