

バリアフリー新法の技術的基準チェックシート

バリアフリー新法			
車いす使用者用 駐車施設 (政令第17条)	<input type="checkbox"/> 車いす専用駐車施設を1箇所以上設けているか		
	<input type="checkbox"/> 車いす専用駐車施設の幅員は3.5m以上か		
	<input type="checkbox"/> 車いす専用駐車施設の表示をしているか		
	<input type="checkbox"/> 車いす専用駐車施設から道又は公園、広場その他空地までの経路の長さをできるだけ短くしているか		
移動等円滑化 経路 (政令第18条)	<input type="checkbox"/> 車いす専用駐車施設から道、公園、広場その他の空地までの経路のうち1以上を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(路外駐車場移動等円滑化経路)にしてあるか		
	<input type="checkbox"/> 経路上に段差を設けていないか、段差を設けている場合、傾斜路等を併設しているか		
	<input type="checkbox"/> 経路の出入口の幅員は80cm以上あるか		
	<input type="checkbox"/> 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないか		
	経路を構成する通路は		
	<input type="checkbox"/> 幅員を120cm以上確保しているか		
	<input type="checkbox"/> 50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けているか		
	経路を構成する傾斜 路(スロープ)は	幅	<input type="checkbox"/> スロープの幅員は120cm以上確保しているか
		勾配	<input type="checkbox"/> 階段併設スロープの幅員は90cm以上確保しているか
		踊場	<input type="checkbox"/> 勾配が1/12を超えていないか(高さが16cm以下のものについては1/8を越えていないか)
(政令第13条)	手すり	<input type="checkbox"/> 高さが75cmを超えかつ、勾配が1/20を超えるものについて、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けているか	
		<input type="checkbox"/> 勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか	

※ 専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く)の駐車のための駐車場の場合は車いす使用者用駐車施設は不要(省令第二条)